



## Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok,

tel. 74 8 175 591,

email: [ckip@zlotystok.pl](mailto:ckip@zlotystok.pl)

NIP 887- 16-46-956

CKIP.271.1.2019

Złoty Stok, 14.05.2019 r.

### **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek z pytaniami do treści SIWZ. Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. W projekcie jest mowa o 22 szt. paneli 250Wp – dziś nie ma już takich paneli. Czy można zmniejszyć ilość paneli utrzymując moc całej instalacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o większej mocy, a tym samym zmniejszenie ich ilości pod warunkiem utrzymania uzyskania minimalnej mocy całej instalacji fotowoltaicznej określonej w dokumentacji projektowej tj. nie mniej niż 5,5 kW.

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Promocji  
w Złotym Stoku  
*Edyta Zielińska*

Otrzymują:

1. Strona Internetowa Zamawiającego
2. CKIP aa.